



## Bescheinigung des Wärmenetzbetreibers

nach § 10 Abs. 3 EEWärmeG über die Erfüllung der Nutzungspflicht nach § 3 in Verbindung mit § 7 EEWärmeG

		Deckungs- anteil	Pflicht- anteil	Erfüllungs- grad
	MWh	$\alpha$	$\alpha_{pfl}$	$\alpha/\alpha_{pfl}$
<b>Wärmenetzeinspeisung gesamt</b>	<b>29.828</b>			
aus hocheffizienter KWK				
hiervon aus Erdgas	21.422	0,72	0,5	1,44
aus sonstigen Wärmeerzeugern				
hiervon aus Heizöl	71	0,002		
<b>Summe der anteiligen Pflichterfüllungen</b>				<b>1,44</b>

Die Anforderungen an die Wärmelieferung nach § 3 in Verbindung mit § 7 und Anlage VIII EEWärmeG sind erfüllt?<sup>1</sup>

JA

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Pirna GmbH
Name des Wärmenetzes	Pirna-Copitz
Lage des Netzes	Pirna
Verantwortlicher Betriebsleiter	Herr Eglin
Telefon	03501 764121
E-Mail	<a href="mailto:rico.eglin@stadtwerke-pirna.de">rico.eglin@stadtwerke-pirna.de</a>
Zeitraum der Datenbasis	Betriebsdaten für 3 Jahre
Diese Bescheinigung ist gültig bis	06.09.2030

Pirna, 10.09.2020

Ort, Datum

Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme<sup>2</sup> wurde durchgeführt von



**TECHNISCHE  
UNIVERSITÄT  
DRESDEN**

Technische Universität Dresden

Institut für Energietechnik

Professur für Gebäudeenergie-technik und Wärmeversorgung

Technische Universität Dresden

Fakultät Maschinenwesen

Institut für Energietechnik

Dresden, 07.09.2020

Ort, Datum

Professur für Gebäudeenergie-technik und Wärmeversorgung

Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann

01062 Dresden

Unterschrift

<sup>1</sup> Beim Anschluss gekühlter Gebäude an ein Wärmenetz können zusätzliche gebäudeseitige Maßnahmen zur Erfüllung der Anforderungen des EEWärmeG erforderlich sein.

<sup>2</sup> Bericht: Zertifizierung des Primärenergiefaktors nach AGFW FW 309 Teil 1 und Nachweis nach EEWärmeG für das Wärmenetz Pirna-Copitz der Stadtwerke Pirna GmbH. TU Dresden, September 2020